

Mieścisko 20.03.2008r.

Dotyczy : wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kanalizacyjnych do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2”

W odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kanalizacyjnych do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne – etap II zadanie 2” Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko informuje :

- a) poz. 1 przedmiotu zamówienia - rura PCV Ø 200 (typ lekki) w odcinkach 6m
- b) poz. 2 przedmiotu zamówienia – rura PCV Ø 160 (typ lekki) w odcinkach 6m
- c) kineta Ø 400 wylot Ø200 – materiał polipropylen (PP)
- d) poz. 7 przedmiotu zamówienia - komin studni z rury karbowanej o wysokości 2,0m Ø400, rura karbowana np. X – Stream PP lub równorzędna, dopuszcza się rury o długości 6m
- e) na studnie składają się :kineta, komin z rury karbowanej , właz żeliwny.