

Mieścisko 27.03.2008r.

Wyjaśnienie do SIWZ na przetarg nieograniczony na dostawę materiałów kanalizacyjnych do realizacji przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne - etap II zadanie 2"

1. Skreśla się pkt "C" ppkt. "a" i "b" SIWZ. Pozostaje obowiązek spełnienia warunku określonego w pkt. "C" ppkt. "c" SIWZ tj. oferowane materiały muszą spełniać wymogi określone w PN-EN 1401
2. wloty i wyloty kinet winny mieć średnicę ϕ 200
3. Rury ze ścianką litą zgodnie z normą PN-EN 1401
4. Minimalna nośność włazów typu lekkiego 10T
5. kąty kształtek określone w SIWZ mogą się różnić ± 10 stopni